



Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt,
dass auf Grundlage der im Zertifizierungsbericht¹ genannten
Betriebsdaten

**das Fernwärmegebiet 1
der Wärmeversorgung GmbH Radeberg**

durch das

**Institut für Energietechnik der TU Dresden,
Professur für Gebäudeenergie-technik und Wärmeversorgung**

geprüft und nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 - Teil 1
folgendermaßen bewertet wurde:

Primärenergiefaktor des Fernwärmeversorgungssystems:	0,74
Die Wärmebereitstellung erfolgt mit einem Anteil von aus in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugter Wärme.	61,7 %

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 12.07.2020.

Technische Universität Dresden
Fakultät Maschinenwesen
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergie-technik und Wärmeversorgung
Prof. Dr.-Ing. Clemens Felsmann
01062 Dresden

Prof. Dr.-Ing. C. Felsmann
Leiter der Professur

Stempel

Dr.-Ing. T. Sander
Bearbeiter

fP-Gutachter-Nr.: FW 609-010

Dresden, 13.07.2017

¹ Bericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors für Fernwärmeversorgungssysteme nach AGFW FW 309 Teil 1 und Nachweis der Erfüllung des EEWärmeG für das Fernwärmegebiet 1 der Wärmeversorgung GmbH Radeberg. Dresden, 13.07.2017